

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

S. Alessio con Vialone - Impianto di Strada per Sant'Alessio

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Luglio 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050
1a SETTIMANA	0,00	0,005
2a SETTIMANA	0,04	0,030
3a SETTIMANA	0,09	0,020
4a SETTIMANA	0,00	0,027
5a SETTIMANA		

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

S. Alessio con Vialone - Impianto di Strada per Sant'Alessio

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Agosto 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050
1a SETTIMANA	0,00	0,027
2a SETTIMANA	0,04	0,033
3a SETTIMANA	0,02	0,015
4a SETTIMANA	0,01	0,015
5a SETTIMANA		

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

S. Alessio con Vialone - Impianto di Strada per Sant'Alessio

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Settembre 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050
1a SETTIMANA	0,00	0,018
2a SETTIMANA	0,06	0,027
3a SETTIMANA	0,00	0,019
4a SETTIMANA	0,03	0,015
5a SETTIMANA	0,00	0,034

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

S. Alessio con Vialone - Impianto di Strada per Sant'Alessio

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Ottobre 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050
1a SETTIMANA	0,00	0,039
2a SETTIMANA	0,02	0,027
3a SETTIMANA	0,05	0,018
4a SETTIMANA	0,00	0,014
5a SETTIMANA		

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

S. Alessio con Vialone - Impianto di Strada per Sant'Alessio

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Novembre 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050
1a SETTIMANA	0,02	0,022
2a SETTIMANA	0,02	0,025
3a SETTIMANA	0,03	0,024
4a SETTIMANA	0,00	0,030
5a SETTIMANA		

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

S. Alessio con Vialone - Impianto di Strada per Sant'Alessio

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Dicembre 2015**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050
1a SETTIMANA	----	-----
2a SETTIMANA	0,08	0,039
3a SETTIMANA	0,02	0,048
4a SETTIMANA	0,05	0,019
5a SETTIMANA		

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**