

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

S. Alessio con Vialone - Impianto di Strada per Sant'Alessio

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Luglio 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050
1a SETTIMANA	0,00	0,011
2a SETTIMANA	0,00	0,025
3a SETTIMANA	0,00	0,022
4a SETTIMANA	0,00	0,016
5a SETTIMANA		

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

S. Alessio con Vialone - Impianto di Strada per Sant'Alessio

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Agosto 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050
1a SETTIMANA	0,00	0,010
2a SETTIMANA	0,00	0,015
3a SETTIMANA	0,02	0,027
4a SETTIMANA	0,00	0,014
5a SETTIMANA		

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

S. Alessio con Vialone - Impianto di Strada per Sant'Alessio

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Settembre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050
1a SETTIMANA	0,00	0,034
2a SETTIMANA	0,00	0,025
3a SETTIMANA	0,00	0,037
4a SETTIMANA	0,00	0,024
5a SETTIMANA		

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

S. Alessio con Vialone - Impianto di Strada per Sant'Alessio

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Ottobre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050
1a SETTIMANA	0,00	0,016
2a SETTIMANA	0,00	0,021
3a SETTIMANA	0,00	0,010
4a SETTIMANA	0,05	0,023
5a SETTIMANA		

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

S. Alessio con Vialone - Impianto di Strada per Sant'Alessio

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Novembre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050
1a SETTIMANA	0,01	0,000
2a SETTIMANA	0,00	0,038
3a SETTIMANA	0,00	0,019
4a SETTIMANA	0,00	0,029
5a SETTIMANA		

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

S. Alessio con Vialone - Impianto di Strada per Sant'Alessio

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Dicembre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050
1a SETTIMANA		
2a SETTIMANA	0,00	0,014
3a SETTIMANA	0,00	0,010
4a SETTIMANA	0,00	0,032
5a SETTIMANA		

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 8192.ASMP