



LEGENDA

- 1 UNITÀ INTERNA DA CONTROSOFFITTO - CANALIZZABILE
DAIKIN FXSQ40A
- 2 UNITÀ INTERNA DA CONTROSOFFITTO - 4 LANCI
DAIKIN FXZQ20A
- 3 UNITÀ ESTERNA ARIA - ARIA
DAIKIN RYYQ - 8U
- 4 POMPA DI CALORE ARIA - ARIA
PER PRODUZIONE ACS
ATAG AIRP - CW300
- 5 DISTRIBUTORE
KHRQ22M29H
- 6 HYDROBOX
HXY080A8
- 7 ACCUMULO ACQUA TECNICA
CAPACITÀ 200 LITRI
- 8 RECUPERATORE DI CALORE
VMC - MITSUBISHI LGH-50 RVS-E

Scarico delle condense a lavandino

Griglia di aspirazione installata ad altezza controsoffitto per ricircolare l'aria della cassetta

Condotto flessibile isolato afonico TT2



Disgusto	Condizione	Dis. cond. aff.
60	10	20x20x1100
100	10	20x20x1100
132	10	20x20x1100
150	10	20x20x1100
160	10	20x20x1100
180	10	20x20x1100
200	10	20x20x1100
250	10	20x20x1100
300	10	20x20x1100
350	10	20x20x1100
400	10	20x20x1100
450	10	20x20x1100
500	10	20x20x1100

Griglia di aspirazione installata ad altezza controsoffitto per ricircolare l'aria della cassetta

Scarico delle condense a lavandino

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA

COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE; DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA

stazione appaltante:

COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE

Via Vittoria 18,
27016 Sant'Alessio con Vialone (PV)

titolo del progetto :

POLO DI INFANZIA
NUOVA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
Via Angelo Bianchi 15, 27016 Sant'Alessio con Vialone (PV)
C.U.P.: J51B21005950006

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU PNRR - M4C1 I 1.1

Progettista architettonico :

ARCò Società Cooperativa
Via Lombrador 2, 20122 Milano (MI)
mail: info@arco-co.org
pec: admin-arco@pec.it

Progettista strutturale :

Ing. Filippo Condorelli
Via Municipio 147, 95045 Misterbianco (CT)
mail: ledi.progettazione@gmail.com
pec: filippo.condorelli@ingpec.eu

Progettista impiantistico :

ProgEn Ingegneria s.r.l.
Via Roma 11, 26020 Madignano (CR)
mail: info@progenus

Consulenza specialistica :

E Plus Studio s.r.l.
Via Silvio Cappelletti 14, 27100 Pavia (PV)
mail: info@e-plus.it
pec: amministrazione@pec.e-plus.it

responsabile unico del procedimento :

Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV)
Arch. Giuseppe Bongiovanni
Via Vittoria 18,
27016 Sant'Alessio con Vialone (PV)

firma e timbro

IL SINDACO

Ivana Maria Cortani

L'ASSESSORE COMPETENTE:

Luigi Angelo Gallotti

IL SEGRETARIO COMUNALE:

Ivano Cosimo Epifani

fase progettuale :

PROGETTO ESECUTIVO

AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 50/2016 E DELL'ART.33-43 DEL D.P.R. 207/2010

numero elaborato

MEC-TAV-02

titolo elaborato :

STATO DI PROGETTO
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANTA

scala grafica 1:50

prima consegna

31 MARZO 2023

BOZZA

Il disegno e tutte le informazioni che vi sono contenute, sono di esclusiva proprietà di ARCò Società Cooperativa e non possono essere copiati, riprodotti, resi pubblici senza autorizzazione scritta